

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование ГАУ СО КК «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов»

Место нахождения (адрес) г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 120

Форма собственности объекта краевая, оперативное управление
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор Воякин Дмитрий Анатольевич, телефон (86130) 4-26-06,

ИНН 2369000533

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1,3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:			Отсутствует	Не требуется
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 4.1.7; 5.1.4 ----
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	-----	п. 4.1.8; 5.1.4 ----
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует	не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12 ----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 ----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
- поручни по обеим сторонам на высоте	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) ----

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
90 см.				
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14 ----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14 ----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 ----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 ----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 ----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15 ----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15 ----
Автостоянка			В наличии	Земля в собственности администрации Тимашевского городского поселения
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 4.2.1 ----
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	Соответствует	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 ----
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 4.2.2 ----
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	В наличии	п. 4.2.1; рис. Д.6 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	В наличии	п. 4.2.1; рис. Д.6 ----
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	рис. Д.5 ----
- уклон	К	не более 10%	Соответствует	п. 4.1.8 ----
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8 ----
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствуют	п. 4.1.3 вход находится в поле видимости
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7 ----
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7 ----
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8 ----
Открытая лестница:			Отсутствует	не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12 ----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 ----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) ----
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14 ---

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14 ----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 ----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 ----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 ----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15 ----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15 ----
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) ----
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) ----
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12 ----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12 ----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12 ----
Пандус, дублирующий наружную ле- стницу на входе:	К	наличие	В наличии	п. 4.1.14 ----
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 4.1.14 ----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 4.1.14 ----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15 ----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	В наличии	п. 4.1.15 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Соответствуют	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) ----
- на высоте	К	0,7 м.	Соответствуют	п. 4.1.15 ----
- на высоте	О	0,9 м.	Соответствуют	п. 4.1.15 ----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствуют	п. 4.1.15 ----
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3 ----
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3 ----
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3 ----
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5 ----
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 ----
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1. ----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5 ----
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1 ----
Ширина прохода в помещении с обору- дованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1 ----
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помеще- ний на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4 ----
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4 ----
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствуют	п. 5.2.7 ----
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствуют	п. 5.2.7 ----
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				Все услуги предоставляются на 1 этаже
Ступени ровные с шероховатой по- верхностью	О, С	наличие	-----	п. 5.2.9 ----
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-----	п. 5.2.15 ----
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.2.15 ----
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10 ----
Тактильные указатели на поручнях ле- стниц	С	наличие	-----	п. 5.2.16 ----
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	-----	п. 5.2.10 ----
Различный цвет ступеней и площадок	С	наличие	-----	п. 5.2.12 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
перед ними				
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13 ----
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13 ----
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13 ----
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	-----	п. 5.2.13 ----
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15 ----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15 ----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15 ----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15 ----
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15 ----
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14 ----
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-----	п. 5.2.13 ----
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----
Контрастная маркировка прозрачных	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
полотен дверей				
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				Спуск/подъем на лифте осуществляется с со- провождающим
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	Соответствует	п. 5.2.18 ----
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	Соответствует	п. 5.2.18 ----
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	В наличии	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 ----
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	Отсутствуют	п. 5.2.20 не требуется
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на вы- соте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	Отсутствует	п. 5.2.20 не требуется
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожида- ния и пр.			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для инвалидов- колясочников	К	не менее 1%	-----	п. 7.1.7 ----
Размер места для инвалида- колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7 ----
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7 ----
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9 ----
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	п. 7.1.9 ----

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1 ----
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1 ----
Количество доступных расчетно- кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2 ----
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2 ----
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7 ----
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7 ----
Секция стойки бара ширина 1,6 м., вы- сота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7 ----
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Соответствует	п. 7.1.9 ----
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	Соответствует	п. 6.3.1 ----
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 ----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.1 ----
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 ----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	В наличии	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 ----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2 ----
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9 ----
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9 ----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2 ----
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	-----	п. 5.3.2 ----
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	-----	п. 5.3.6 ----
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	-----	п. 5.3.6 ----
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.1 ----
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со сто- роны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.8 ----
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Соответствуют	п. 5.5.4; 5.5.6 ----
Речевые информаторы	С	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4 ----
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4 ----

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
--	---------	---

	доступности объекта	К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-----
Вход	-----
Пути движения	-----
Зона оказания услуги	-----
Санитарно-гигиеническое помещение	-----
Средства информации	-----

«_29_»_января___2021 г.
Дата составления Паспорта

____Специалист-эксперт УСЗН в Тимашевском районе____
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

____О.В. Костюкевич____
Ф.И.О.