


МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ТИМАШЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»
(ГАУ СО КК «ТИМАШЕВСКИЙ КЦРИ»)
Пролетарская ул., д. 120, город Тимашевск
Краснодарский край, 352700
Тел./факс: (86130) 4-06-59
csri_olimp@msrsp.krasnodar.ru
ИИН: 000200533

22.11.2021 № 01-18/150

Начальнику ОНД и ПР
Тимашевского района УНД и ПР
Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
подполковнику внутренней
службы

Кроква А.А.

О мерах принятых для
устранения нарушений
требований пожарной
безопасности

Уважаемый Александр Александрович!

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов» (далее – учреждение), в соответствии с Предписанием ОНД и ПР Тимашевского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю №48/1/3 «Об устранении нарушений пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» от 15 июля 2021 года, а так же Представления ОНД и ПР Тимашевского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 9-46 «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения», предоставляет Вам, информацию о проведенных мероприятиях по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

1. На объекте защиты из помещений актового зала, с одновременным пребыванием более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход (Приказ МЧС России от 19 марта 2020 года № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.5.1.3).

Вход. № 602
22 11 2021
Подпись

Для устранения данного нарушения был заключен договор на выполнение работ по устройству эвакуационного выхода от 22 октября 2021 года №216 (ИП Войтенко Е.Н.). Работы выполнены в срок до 29 октября 2021 года. В помещении актового зала учреждения, с одновременным пребыванием более 10 человек, устроен второй эвакуационный выход. Данное нарушение требований пожарной безопасности устранено.

2. В подвальных помещениях допускается хранение горючих материалов («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479), п. 16).

Для устранения данного нарушения горючие материалы и предметы находящиеся в складах № 1 и 2 учреждения перемещены под навес на территории учреждения. В подвальных помещениях отсутствуют горючие материалы и предметы. В целях решения вопроса о хранении технических средств реабилитации и другого имущества учреждения направлено письмо в министерство труда и социального развития Краснодарского края (далее - учредитель) от 27 октября 2021 года № 509/01-16 «О дополнительном финансировании в 2022 году» для приобретения модульных зданий (вагон бытовка). Данное нарушение требований пожарной безопасности устранено.

3. На противопожарной двери отсутствует приспособление для самозакрывания («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479), п. 24).

Данное нарушение было устранено в период проверки – 7 июля 2021 года. Доводчик для самозакрывания пожарной двери установлен. Фотоматериал прилагается.

Директор



Д.А. Воякин