

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора  
ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»



(подпись)

« 3 » августа 2022 г.

М.П.

И.А. Денисенко  
(И.О. Фамилия)

### ПЛАН

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки ОНД и ПР Тимашевского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, акт выездной проверки от 28 июля 2022 года № 24  
(наименование надзорного органа; №, дата акта проверки)

№ п/п	Наименование учреждения	Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в акте проверки	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности, указанный в предписании	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения. Планируемый срок выполнения мероприятия	Информация о выполнении мероприятия, направленного на устранение нарушения; текущая ситуация; (№, дата письма в ОНДиПР района УНДиПР ГУ МЧС по КК о выполнении)
1	ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»	1. Фактическое значение водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода на объекте не соответствует условиям СП 10.13130.2009 (СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», таблица 3).	15.02.2023	разработка ПСД – до 30.10.2022, выполнение работ по монтажу насосов повысителей в учреждении – до 15.02.2023	

Заместитель директора по пожарной безопасности

О.В. Морозов