

ПАСПОРТ доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование ГАУ СО КК «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов»

Место нахождения (адрес) г.Тимашевск, ул. Пролетарская 120

Форма собственности объекта краевая, оперативное управление
(Федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор Воякин Дмитрий Анатольевич, телефон (86130) 4-26-06,

ИНН 2369000533 (соб-
ственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1.3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:			Отсутствует	Не требуется
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	-----	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	-----	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				

1	2	3	4	5
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	-----	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	-----	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	-----	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	-----	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	-----	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	-----	п. 5.1.14

2

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-----	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	-----	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	-----	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	-----	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	-----	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
Автостоянка			В наличии	Земля в собственности администрации Тимашевского городского поселения
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)	-----	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)	-----	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	-----	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение выделенного машиноместа:				

1	2	3	4	5
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	-----	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 вход находится в поле видимости
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 2
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	-----	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	-----	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	-----	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	-----	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	-----	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	-----	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	-----	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 2
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-----	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	-----	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	-----	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	-----	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	-----	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не ну-

1	2	3	4	5
				ждается
поручни на высоте	О, С	90 см	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	В наличии	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	В наличии	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	-----	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	В наличии	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				

1	2	3	4	5
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	В наличии	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется 2
Входная площадка:				
Размер входной площадки: при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Соответствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Соответствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Соответствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __1__				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 2
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 не требуется
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				Услуги оказываются на 1 этаже
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-----	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	15 см	-----	п. 6.2.8

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	30 см	-----	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользкие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	-----	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см	-----	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	-----	п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	-----	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	-----	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	-----	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Имеется техническое заключение
уклон (отношение высота /длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)	-----	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-----	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие	-----	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

1	2	3	4	5
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	-----	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	-----	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	-----	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	-----	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	-----	п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие	Отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Отсутствует	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 не требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				Спуск/подъем на лифте осуществляется с сопровождающим

1	2	3	4	5
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	В наличии	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
2.4. Зона оказания услуги – этаж <u>1</u>				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях			Отсутствует	Не требуется
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	-----	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:				
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	-----	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	-----	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	-----	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 не требуется
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	-----	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 не требуется
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	-----	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м	-----	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется

1	2	3	4	5
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м	-----	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м	-----	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	-----	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	-----	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)	К	не менее 0,85×1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске	-----	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	-----	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	-----	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	-----	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м	-----	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	-----	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере:				
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м	-----	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4

2

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	-----	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м	-----	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж <u>1</u>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	-----	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	-----	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	-----	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	-----	п. 6.2.4

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	-----	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	-----	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	-----	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	В наличии	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	В наличии	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	В наличии	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «#», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+

Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

2

91

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	-----
Вход	-----
Пути движения	-----
Зона оказания услуги	-----
Санитарно-гигиеническое помещение	-----
Средства информации	-----

«17» января 2023 года

Старший специалист УСЗН
в Тимашевском районе



Е.Г. Ломаева