МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ТИМАШЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»**
(ГАУ СО КК «ТИМАШЕВСКИЙ КЦРИ»)
Пролетарская ул., д. 120, город Тимашевск,
Краснодарский край, 352700
Тел./факс (86130) 4-06-59
E-mail: tim_kcri@mtsr.krasnodar.ru
ИНН/КПП 2369000533/236901001
ОКПО 92322929, ОГРН 1112369000435

05.11.2026 № 264-17-0-17-6-24/26

На № _____ от _____

Начальнику ОНД и ПР
Тимашевского района УНД и ПР
Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
полковнику внутренней службы

Кроква А.А.

О выполнении предписания
об устранении нарушений
требований пожарной
безопасности

Уважаемый Александр Александрович!

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов» (далее – учреждение), соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проведении плановой проверки № 2607/463-23/26-П//РВП от 31июля 2026 г. (номер ЕРКНМ 23260061000218857884) в учреждении, расположенного по адресу: г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 120, предоставляет Вам, информацию о мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

На момент испытания СОУЭ замера уровня звукового давления для звуковых (речевых) оповещателей среднее значение проведенных замеров менее 75 Дб (Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54)

Для устранения данного нарушения между учреждением и ООО «Сигнал» был заключен договор на выполнение работ по дооснащению системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещениях учреждения № 9, 17 от 31 июля 2026 г. № 185. Договор выполнен в полном объеме, в срок – 3 августа 2026 г. Внесены изменения организацией проектировщиком в ПСД – «Монтаж системы пожарной сигнализации и

системы оповещения людей о пожаре, шифр: 028–23 АПС и СОУЭ». (ООО «Сигнал», 2023 г.).

Проведены испытания СОУЭ учреждения и добавленных речевых оповещателей – акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) от 3 августа 2026 г. (ООО «Сигнал»).

Нарушение требований пожарной безопасности устранено в полном объеме. Просим Вас, снять с контроля предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проведении плановой проверки № 2607/463-23/26-П//РВП от 31июля 2026 г. (номер ЕРКНМ 23260061000218857884).

1) Копия договора на выполнение работ по дооснащению системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещениях учреждения № 9, 17 от 31 июля 2026 г. № 185 – на 3 л. в 1 экз.;
2) Копия акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) от 3 августа 2026 г. (ООО «Сигнал») – на 1 л. в 1 экз.;
3) Копия ПСД – «Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, шифр: 028–23 АПС и СОУЭ». (ООО «Сигнал», 2023 г.) – на 2 л. в 1 экз.;
4) Фотоматериал – на 2 л. в 1 экз.

Директор И.А. Денисенко

Морозов Олег Валерьевич
+7 (86130) 4-14-82